


Assemblage de 2 débitmètres de chlore 2000 g/h – Réf.11KBM136 – PL10829-A



PL10829-A



Repère	Quantité	Désignation	Référence
1	2	Support de débitmètre	11K408.BF
2	1	Barrette d'assemblage (pour 1 débitmètre)	11KU249.1
9	4	Joint torique de bouchon inférieur	11KOV11112
10	2	Bouchon inférieur (12 à 3400 g/h)	11KU219.N (Voir tableau A p. 76)
11	2	Tube gradué de débitmètre	Voir tableau B p. 76
12	4	Joint de tube gradué	Voir tableau B p. 76
13	2	Joint torique de pointeau	11KOV11006
14	1	Siège de pointeau	11KV11131.xVM (Voir tableau C p. 77)
15	2	Joint torique supérieur de siège	11KOV11110
16	2	Joint torique inférieur de siège	11KOV11010
19	2	Vanne de réglage complète	Voir tableau C p. 77
20	3	Raccord pour tube Chloraflon 5/16" ou 3/8"	Voir tableaux D et E p. 77
21	3	Joint torique du raccord	11KOV11015
22	1	Bouchon d'extrémité	11KM176.C
23	4	Joint torique	11KOV11012
24	1	Raccord intermédiaire	11K102.C
25	1	Joint torique	11KOV11011
26	1	Joint plat	11KG108
27	1	Raccord pour union	11KF234
28	1	Union PVC Ø16	11KRU16

Tableau 6 : Références des pochettes de joints de rechange

Désignation	Référence
Pochette de joints débitmètre 3" PVC 0 à 350	11KPJ136.1
Pochette de joints débitmètre 3" PVC 700 à 2500 g/h	11KPJ136.2
Pochette de joints débitmètre 3" PVC 2000 g/h à 3400 g/h	11KPJ136.3
Pochette de joints débitmètre 3" PVC 4000 g/h	11KPJ136.4

Tableau A : Bouchon complet

Repère	Désignation	Référence	Quantité
1	Bouchon	11KU219.E	1
2	Joint torique	11KOV11112	2
1 et 2	Bouchon équipé de joints	11KU219.E	1




Tableau B : Tube gradué complet

Repère	Capacité des tubes gradués (g/h)	Référence des tubes gradués	Repère	Joint de tube gradué
8	12	11KM314	10H et 10B	11KG100.1
8	20	11KM431	10H et 10B	11KG100.1
8	40	11KM450	10H et 10B	11KG100.1
8	60	11KM315	10H et 10B	11KG100.1
8	100	11KM316	10H et 10B	11KG100.1
8	200	11KM401	10H et 10B	11KG100.1
8	350	11KM317	10H et 10B	11KG100.1
8	700	11KM318	10H et 10B	11KG100.2
8	1 200	11KM448	10H et 10B	11KG100.2
8	2 000	11KM246	10H et 10B	11KG100.2
8	3 400	11KM438	10H et 10B	11KG100.3




Tableau C : Vanne de réglage complète

Repère	Désignation	Référence	Quantité
11	Vanne complète avec les joints 13-15-16	Voir tableau 7 p.78	1
12	Pointeau	Voir tableau 7 p.78	1
13	Joint de pointeau	11KOV11006	2
14	Siège de pointeau	Voir tableau 7 p.78	1
15	Joint supérieur de siège	11KOV11110	1
16	Joint inférieur de siège	11KOV11010	1




Tableau D : Raccord complet 5/16"

Repère	Désignation	Référence	Quantité
17	Raccord complet 5/16" cylindrique pour tube	11KOV11015	1
18	Joint torique	11KF132.R	1
19	Raccord	11KF101.CNB	1
20	Bague	11KF132.E	1
21	Écrou	11KR107	1
22	Tube Chloraflon 5/16"	11K479	1




Tableau E : Raccord complet 3/8"

Repère	Désignation	Référence	Quantité
18	Joint torique	11KOV11015	1
23	Raccord complet NPT conique pour tube 3/8"	11KF139.CN	1
25	Adapteur 1/4" male cylindrique x 1/4" femelle NPT conique	11K479	1
26	Raccord	11KF139.RN	1
27	Bague	11KF109.CNB	1
28	Écrou	11KF139.E	1
29	Tube Chloraflon 3/8"	11KR112	1

